



S-1..S-6

○ słup stalowy ocynkowany typ S-60

⊙ oprawa oświetleniowa typ ASTAR ECO 70W

└ wysięgnik dwuramienny ocynkowany dł.1m 90st.

└ wysięgnik dwuramienny ocynkowany dł.1m 120st.

— wysięgnik dwuramienny ocynkowany dł.1m 180st.

UWAGA!

Wszystkie odcinki kabla linii oświetleniowej układać
w rurach osłonowych AROT typu DVR 40mm

PROJEKT	ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec Jerzak 44-100 Gliwice, ul.Głównego 7	INWESTOR	NFZ w Warszawie, ŚOW ul.Kossutha 13, 40-844 Katowice
TEMAT	Projekt parkingu	ADRES INWESTYCJI	ul.Kossutha 13, dz. nr 56/13, 57/13 40-844 Katowice
NAZWA RYSUNKU	Plan oświetlenia z podkładem projektowanego parkingu	czerwiec 2016r.	—
projektant		inż.Marian Koczwaro upr. nr SLK/1545/PWDE/06	E-01 ark.1/1
opracował		mgr inż.Jarostaw Koczwaro	