

Katowice dnia, 12.08.2016

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
ul. Stanisława Kossutha 13
40-844 Katowice

3S/W/16/08/3154/DM

Dotyczy: warunków zabezpieczenia sieci w związku z budową parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

W odpowiedzi na pismo nr WAG-II.469W/AS/2016 z dnia 10.08.2016 uprzejmie informujemy, że na przedmiotowym terenie znajduje się rurociąg światłowodowy 2xHDPE fi40 własności 3S S.A. z czynnym kablem światłowodowym KK50a. Rurociąg zaznaczony został na planie kolorem zielonym. Rurociąg powinien ułożony być na głębokości ok. 0,7-1m.

Jako, że występuje kolizja projektowanego parkingu z istniejącym rurociągiem podczas wykonywania prac należy zachować szczególną ostrożność.

Prace należy prowadzić zgodnie z normami przyjętymi w budownictwie telekomunikacyjnym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i **będą one wykonane kosztem i staraniem Inwestora.**

Istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną zlokalizować wykonanymi bez użycia ciężkiego sprzętu przekopami kontrolnymi z zachowaniem szczególnej ostrożności potwierdzając tym samym ich położenie względem aktualnych podkładów geodezyjnych z zasobów geodezyjnych.

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 1,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci 3S S.A.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami zakładowymi i BHP.

Istniejący rurociąg zabezpieczyć rurami dzielonymi grubościennymi w miejscach gdzie znajdzie się pod projektowanymi drogami lub miejscami parkingowymi oraz w miejscu przejścia przez mur oporowy. W miejscach kolizji z projektowanymi sieciami energetycznymi na projektowane sieci założyć rury ochronne. Rury ochronne muszą wychodzić min. 0,5m poza zakres kolizji z każdej strony.



W przypadku zmiany rzędnych terenu głębokość posadowienia rurociągu należy dostosować do projektowanej niwelety.

Przed zasypaniem wykopów należy bezwzględnie miejsca wszystkich kolizji zgłosić do odbioru i uzyskać pozytywną opinię naszego przedstawiciela, potwierdzoną wpisem do dziennika budowy lub notatka służbową.

W przypadku konieczności przebudowy rurociągu Inwestor musi wystąpić o wydanie warunków technicznych przebudowy.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót telekomunikacyjnych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Inwestor udzieli zlecenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem na pełnienie branżowego nadzoru ze strony 3S S.A. na okres robót na, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 3S S.A. Osobą odpowiedzialną za nadzór z ramienia 3S S.A. jest Pan Krzysztof Woźniak tel. 785-909-772.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać w 3S S.A., ul. Ligocka 103/8, 40-568 Katowice (sprawę prowadzi Dominik Miodek – 603 751 282).

W związku z dynamicznie rozwijającą się siecią 3S S.A. wydany wywiad jest ważny 12 miesięcy i po tym czasie należy wystąpić o prolongatę.

Usługi wydawania wywiadów branżowych, warunków technicznych oraz zatwierdzania dokumentacji projektowych są odpłatne wg naszego cennika.

Z poważaniem

Dominik Miodek
3S S.A.
Kierownik Działu Projektowania
i Uzgadniania Dokumentacji

Załączniki:

- plan zagospodarowania terenu z wrysowanymi sieciami własności 3S S.A.;

