

znak: WAG-II-1-2910-124/<sup>473</sup>...../KK/2010

Katowice, dnia 7 czerwca 2010 r.

**DO**  
**WYKONAWCÓW**

dotyczy: zamówienie nr 17/pn/2010 – rozbudowa budynku poligrafii w Katowicach przy ul. Kossutha 13


Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), przekazuję Państwu treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na *świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w lokalizacji przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie*, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01.06.2010 r. oraz udzielam wyjaśnień.

1. *Ponieważ zamieszczone rysunki dot. instalacji centralnego-ogrzewania i elektrycznej są nieczytelne, prosimy o ponowne zamieszczenie poprawionych.*

*Odpowiedź:* Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.nfz-katowice.pl](http://www.nfz-katowice.pl) w miejscu udostępnienia Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, dodatkową wersję rysunków w formacie, który powinien umożliwić bardziej czytelny ich odczyt.

2. *Prosimy o zamieszczenie zestawień materiałów dla inst c.o. wod-kan i elektrycznej.*

*Odpowiedź:* Niniejszym pismem Zamawiający uzupełnia projekt o zestawienie materiałów dla instalacji co. i wod-kan. Odnośnie instalacji elektrycznej, Zamawiający informuje, że zestawienie materiałów zostało zamieszczone na stronie internetowej ([www.nfz-katowice.pl](http://www.nfz-katowice.pl)) wraz z SIWZ.



www.nfz.gov.pl

3. *Inst. c.o. - poz.8.6-8.9 - prosimy o podanie wymiarów grzejników.*

*Odpowiedź:* Wysokość i moc grzejników wynika z rysunku oraz zestawienia materiałów dla instalacji co. zamieszczonych na stronie internetowej wraz z SIWZ.

4. *Inst. c.o. - poz.9.17 - prosimy o podanie typu, mocy i/lub pojemności podgrzewacza.*

*Odpowiedź:* Podgrzewacz o mocy 2 kW.

5. *Inst.wod-kan - poz.9.20 - prosimy o podanie rodzaju zlewozmywaka (ile komór i czy ma być z płytą ociekową).*

*Odpowiedź:* Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem.

6. *Inst.elekt - poz.10.2 - 10.10 prosimy o podanie dokładnego opisu opraw oświetleniowych (jaki rodzaj i ilość źródeł światła i jaki rodzaj odbłyśników lub kloszy).*

*Odpowiedź:* Opis opraw oświetleniowych wynika z zestawienia materiałów dla instalacji elektrycznej.

7. *Inst.elekt - poz.10.10 - prosimy o podanie producenta oprawy XWC121.*

*Odpowiedź:* Opis parametrów oprawy wynika z zestawienia materiałów dla instalacji elektrycznej. Brak uzasadnienia dla wskazywania producenta opraw.

8. *Inst.elekt - poz.10.11 - prosimy o podanie typu czujki dymu.*

*Odpowiedź:* Czujka dymu optyczno-dymowa. Opis czujki wynika z karty katalogowej.

9. *Inst.elekt - poz.10.33 - prosimy o podanie wymiarów listwy.*

*Odpowiedź:* Zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. LE.

10. *Inst.elekt - poz.10.39 - prosimy o podanie typu przewodu.*

*Odpowiedź:* Opis przewodu wynika z karty katalogowej.

11. *Inst.elekt - poz.10.41 - prosimy o sprecyzowanie typu gniazda.*

12. *Inst.elekt - poz.10.42 - prosimy o sprecyzowanie typu gniazda.*

*Odpowiedź 11 i 12:* Opis gniazda wynika z zestawienia materiałów dla instalacji elektrycznej.

#### *Roboty budowlane*

1. *W przedmiarze robót nie uwzględniono folii paraizolacyjnej na pokryciu dachu co wynika z projektu termoizolacji.*

*Odpowiedź:* Ze względu na pokrycie dachu zastosowanie folii nie jest konieczne.

*Opis: SZA. LM*

2. *Podano grubość 1,5 cm warstwy cienkowarstwowego tynku akrylowego FAST Baranek A co jest niezgodne z technologią i dołączoną kartą techniczną.*

*Odpowiedź:* Należy dostosować się do karty katalogowej.

3. *Brak wyceny listwy cokołowej, narożników ochronnych i siatki na narożach ścian budynku i na narożach otworów okiennych i drzwiowych.*

*Odpowiedź:* W wycenie należy uwzględnić listwy cokołowe, narożniki ochronne i siatkę na narożach ścian budynku, okien i drzwi, jeżeli zastosowana przez Wykonawcę technologia docieplania budynku opracowana przez producenta tynku tego wymaga.

4. *Brak wyliczenia czasu pracy rusztowań.*

*Odpowiedź:* Należy uwzględnić czas pracy rusztowań jak dla budynków parterowych.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zestawienie materiałów dla instalacji co. oraz zestawienie materiałów dla instalacji wod.- kan.

Udzielone odpowiedzi oraz wynikające z nich zmiany stają się częścią SIWZ. Zmian treści SIWZ dokonuje się na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym, iż w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy przedłuża termin składania ofert **do dnia 15.06.2010 r. do godz. 11.00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.30. Odpowiedniej zmianie w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ulega pkt X lit. D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

*Dorota Suchy*

NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

*Marian Ziółko*

07.06.2010  
KIEROWNIK  
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

*Tomasz Ślaskowski*

### Zestawienie materiałów – CO

1.	Grzejnik K-22, wysokość 600 mm, z zaworem, moc 2800 W	Szt.	5		Oznacz na rys. 2
2.	Grzejnik K-22, wysokość 600 mm, z zaworem, moc 2000 W	Szt.	1		Oznacz na rys. 2
3.	Grzejnik K-22, wysokość 600 mm, z zaworem, moc 1800 W	Szt.	1		Oznacz na rys. 2
4.	Grzejnik K-22, wysokość 600 mm, z zaworem, moc 900 W	Szt.	2		Oznacz na rys. 2
5.	Rura UNIPIPE □ 15	mb	60		Oznacz na rys. 2
6.	Rura UNIPIPE □ 20	mb	30		Oznacz na rys. 2
7.	Rura UNIPIPE □ 22	mb	24		Oznacz na rys. 2
8.	Rura UNIPIPE □ 28	mb	50		Oznacz na rys. 2
9.	Rura UNIPIPE □ 32	mb	10		Oznacz na rys. 2

### Zestawienie materiałów – WOD-KAN

1.	Miska ustępowa naścienna	Szt	3		Oznacz na rys. 1
2.	Umywalka na półpostumencie	Szt	3		Oznacz na rys. 1
3.	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem	Szt	1		Oznacz na rys. 1
4.	Kratka ściekowa podłogowa	Szt	6		Oznacz na rys. 1
5.	Bezcisnieniowy ogrzewacz wody KOSPEL 2 kW	Szt	4		Oznacz na rys. 1
6.	Kominiek wywiewny	Szt	2		Oznacz na rys. 1
7.	Wodomierz jednostrumieniowy METRON JS	Szt	1		Oznacz na rys. 1
8.	Zawór kulowy □ 65	Szt	2		Oznacz na rys. 1
9.	Rura wielowarstwowa PE □ 65	mb	65		Oznacz na rys. 1
10.	Rura wielowarstwowa PE □ 25	mb	7,5		Oznacz na rys. 1
11.	Rura wielowarstwowa PE □ 15	mb	15		Oznacz na rys. 1
12.	Pion kanalizacji sanitarnej PCV □ 110	mb	10		Oznacz na rys. 1
13.	Rura PCV □ 110	mb	8		Oznacz na rys. 1
14.	Rura PCV □ 100	mb	22		Oznacz na rys. 1
15.	Rura PCV □ 50	mb	10		Oznacz na rys. 1

*B. M. W.*  
*SM*