

UWAGI:

1. Przed zamówieniem kanałów i kształtek należy odbyć wizję na obiekcie.

2. Przed zamówieniem i przystąpieniem do montażu pionów układów wentylacyjnych W1 i W2 należy wykonać otwoary rewizyjne na każym piętrze celem potwierdzenia drożności i gabarytów istniejącego szachtu instalacyjnego. W przypadku stwierdzenia rażących rozbieżności uniemożliwiających przeprowadzenie prac montażowych należy skontaktować się z projektantem.

3. Miejsca w których dolna krawędź kanałów wentylacyjnych wraz z obudową jest na wysokości poniżej 2m od poziomu posadzki należy oznaczyć taśma ostrzegawczą i/lub pomalować.

4. Kanały wentylacyjne należy ubodować płytami GK.

5. Istniejące sufity podwieszane z płyt GK w piwnicy nalezy zdemontować - szczegóły w opracowaniu architektoniczno-budowlanym.

6. Dokładne wymiary i sposób montażu przepustu przez istniejące okna (detal A) do weryfikacji na montażu po zdemontowaniu poszczególnych okien.

OZNACZENIA:

N1-...	- Instalacja nawiewna
W1-...	- Instalacja wywiewna
CNW1	- Centrala wentylacyjna
KO1	- Przeciwpożarowa klapa odcinająca
100 m³/h 225 x 125	- Kratka nawiewna z przepustnicą
100 m³/h 225 x 125	- Kratka wywiewna z przepustnicą

WIDOK "A*"

skala 1:25



DETAL "A"

skala 1:25



OZNACZENIA:

1 - Kształtka wentylacyjna N1-4 / W1-4
2 - Kształtka wentylacyjna N1-3 / W1-3
3 - Kształtka wentylacyjna N1-2 / W1-2
4 - Kołnierz montażowy kształtki N1-3/ W1-3
5 - Czerpnia/wyrzutnia ścienna 600x500mm
6 - Izolacja z wełny min. gr 80mm
7 - Istniejąca rama okienna
8 - Izolacja z wełny min. gr 40mm
9 - Opaska uszczelniająca EPDM
10 - Istniejąca obróbka dekarska
11 - Płaszcz z blachy aluminiowej

ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	NFZ w Warszawie, Śląski OW ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
TEMAT Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji	ADRES INWESTYCJI Delegatura Śląskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik

NAZWA RYSUNKU	DATA	SKALA	NR RYS.
Instalacje wentylacji. Przekrój a-a.	05.2016	1:50	IWK-10

projektował:	mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/PWBS/15
wykonał:	mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/PWBS/15
sprawdził:	mgr inż. Tomasz Fojcik	SLK/5631/PWOS/14

A2