



- KW... - Jednostka wewn. trza klimatyzacji
KZ... - Jednostka zewn. trza klimatyzacji
RS... - Sterownik ścienny klimatyzacji
P... - Pion instalacji freonowej
- - - - - Instalacja odprowadzenia skroplin
- - - - - Instalacja czynnika chłodniczego

UWAGI:

- Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem min. 1,5% i włączyć do pionu kanalizacji sanitarnej przez zasysfonowanie.
- Długości poszczególnych odcinków linii freonowej, średnice oraz trójniki pokazano na schemacie – rys. nr IWK-16
- Dokładna lokalizacja sterowników ściennych jednostek wewnętrznych klimatyzacji do ustalenia na montażu z Inwestorem/użytkownikiem

PROJEKT ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		INWESTOR NFZ w Warszawie, Śląski OW ul. Koszutha 13, 40-844 Katowice	
TEMAT Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji		ADRES INWESTYCJI Delegatura Śląskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik	
NAZWA RYSUNKU Instalacje klimatyzacji. Rzut pięta.		DATA 05.20.16	SKALA 1:50
projektował: mgr inż. Piotr Holona		SLK/6224/PWBS/15	
wykonał: mgr inż. Piotr Holona		SLK/6224/PWBS/15	
sprawdził: mgr inż. Tomasz Fojcik		SLK/5631/PWOS/14	