



OZNACZENIA:

- KW... - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- KZ... - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- RS... - Sterownik ścienny klimatyzacji
- P... - Pion instalacji (freonowej)
- - Instalacja odprowadzenia skroplin
- - Instalacja czynnika chłodniczego

UWAGI:

- Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem min. 1,5% i włączyć do pionu kanalizacji sanitarnej przez zasysfonowanie.
- Długości poszczególnych odcinków linii freonowej, średnice oraz trójniki pokazano na schemacie – rys. nr IWK-16
- Dokładna lokalizacja sterowników ściennych jednostek wewnętrznych klimatyzacji do ustalenia na montażu z Inwestorem/użytkownikiem
- Grzejniki wodne oraz instalację elektryczną w pomieszczeniu 202 w rejonie okien kolidujące z projektowanymi kanałami wentylacyjnymi należy zdemontować i przelożyć w inne miejsce.

PROJEKT ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		INWESTOR NFZ w Warszawie, Śląski OW ul. Kosutha 13, 40-844 Katowice	
TEMAT Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji		ADRES INWESTYCJI Delegatura Śląskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik	
NAZWA RYSUNKU Instalacje klimatyzacji. Rzut poddasza.	DATA 05.2016	SKALA 1:50	NR RYS. IWK-15
projektował: mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/PWBS/15		
wykonął: mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/PWBS/15		
sprawdził: mgr inż. Tomasz Fojcik	SLK/5631/PWOS/14		