003b BIURO 24,10m²
003a BIURO 10,40m²
004 INFORMACJA 21,90m²
005 BIURO 20,40m²
006 STRAŻNICA 11,30m²
001 WIATROŁAP 13,00m²
002 HOLL 50,80m²
007 KOM. GOSPODARCZE 4,40m²
008 BIURO 53,70m²
009 BIURO 14,60m²
010 WC MĘSKI 11,70m²
011 WC DAMSKI 8,80m²

RS1.1
KW1.1 Qch=2,54kW
KW1.2 Qch=1,58kW
RS1.2
KW1.3 Qch=5,29kW
KW1.4 Qch=2,47kW
RS1.4
KW1.5 Qch=1,56kW
RS1.5
RS1.3
KW1.6 Qch=1,63kW
RS1.6
KW1.7 Qch=5,51kW
RS1.7

Włączenie do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej w piwnicy

Włączenie do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej w piwnicy

1,5% PVCø32
1,5% PVCø40
1,5% PVCø50

725
1015
1200
570
1690
2480
3490
1615
1360

5 x 15 31
4 x 14 31
15 X 16.0 30
15 X 16.7 26
SCHODY ISTNIEJĄCE

KZ3
KZ1
KZ2
800
100
700
300
250
150
1550
4800

P1
P2
P3

WEJŚCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OZNACZENIA:

- KW... – Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- KZ... – Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- RS... – Sterownik ścienny klimatyzacji
- P... – Pion instalacji freonowej
- – Instalacja odprowadzenia skroplin
- – Instalacja czynnika chłodniczego
- – Przestrzeń serwisowa

UWAGI:

1. Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem min. 1,5% i włączyć do pionu kanalizacji sanitarnej przez zasyfonowanie.
2. Długości poszczególnych odcinków linii freonowej, średnice oraz trójniki pokazano na schemacie – rys. nr IWK-16
3. Dokładna lokalizacja sterowników ściennych jednostek wewnętrznych klimatyzacji do ustalenia na montażu z Inwestorem/użytkownikiem
4. Przejście rurociągów freonowych wykonać w ścianie elewacyjnej tak aby swobodnie przeprowadzić rurociągi z agregatów KZ1,2,3.

ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	NFZ w Warszawie, Śląski OW ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
TEMAT Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji	ADRES INWESTYCJI Delegatura Śląskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik

NAZWA RYSUNKU	DATA	SKALA	NR RYS.
Instalacje klimatyzacji. Rzut parteru.	05.2016	1:50	IWK-13

projektował:	mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/PWBS/15
wykonał:	mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/PWBS/15
sprawdził:	mgr inż. Tomasz Fojcik	SLK/5631/PWOS/14

A2