

znak: WAG-II-1-2910-5/2639 /MP/2013

Katowice, dnia 20 marca 2013 r.

.....
.....
Wykonawcy
.....
.....

dotyczy zamówienia nr 1/pn/2013 - Serwisowanie instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych Śląskiego OW NFZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję Państwu wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu j.w. (zachowano oryginalną treść pytania):

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do toczącego się przetargu na »Konserwację i naprawy układów klimatyzacji w Śląskim NFZ«
Zwracam się z zapytaniem co wchodzi w skład systemu klimatyzacji precyzyjnej **Uniflair Amico ZOSUA 0351 DPS** – jakie elementy i ile ich jest w układach klimatyzacji które podlegają przetargowi.
To samo dotyczy układów firmy Tecnaair LV klimatyzatora UCA 72 H-FC i Drycooler TSHLN 58 DV”.

Odpowiedź:

W skład systemów klimatyzacji precyzyjnej opisanych w pkt. 2 oraz 5 formularza opis przedmiotu zamówienia wchodzi odpowiednio:

- Klimatyzatory precyzyjne UNIFLAIR – AMICO model ZOSUA0351 DPS szafy wraz z skraplaczami – **2 szt.**
Ponadto instalacje chłodnicze, zasilania, sterownicze, układ sterowania pracą klimatyzatorów,
- Klimatyzatory precyzyjne TECNAIR LV wraz z szafami model UCA 72 H-FC oraz skraplaczami TSHLN 58 D V (zgodnie z opisem w formularzu opis przedmiotu zamówienia) – **2 szt.**
Ponadto instalacje chłodnicze, zasilania, sterownicze, układ sterowania pracą klimatyzatorów.

Dokumentacja techniczna ww. klimatyzacji zostanie udostępniona Wykonawcy po zawarciu umowy.
Udzielone odpowiedzi (wyjaśnienia) stają się częścią SIWZ.
Zmian treści SIWZ dokonuje się w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokonane zmiany nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Dorota Suchy

DR
HL
ML
www.nfz.gov.pl