

znak: WAG-II-1-2910-14/ 1299 /MP/2012

Katowice, dnia 29 lutego 2012 r.

.....  
**WYKONAWCY**  
.....

*dotyczy zamówienia nr 2/pn/2012 - konserwacja i serwisowanie instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych Śląskiego OW NFZ*

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję Państwu wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu j.w.:

**Pytanie:**

Proszę o podanie ilości klimatyzatorów precyzyjnych UNIFLAIR-AMICO MODEL ZOSUA0351 zainstalowanych w serwerowni budynku ŚOW NFZ przy ul. Jankego 15a w Katowicach. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie podano ich dokładnej ilości.

**Odpowiedź:**

W serwerowni budynku ŚOW NFZ przy ul. Jankego 15a w Katowicach znajdują się 2 klimatyzatory precyzyjne UNIFLAIR-AMICO MODEL ZOSUA035, pracujące naprzemiennie.

Udzielona odpowiedź (wyjaśnienia) staje się częścią SIWZ.

Zmian treści SIWZ dokonuje się w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Terminu składania ofert nie przedłuża się.

Z upoważnienia Dyrektora  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

  
Dorota Suehy