

znak: WOA-II-2-2910-429/.....^{46"}...../KK/2013

Katowice, dnia 21 listopada 2013 r.

**DO
WYKONAWCÓW**

dotyczy: zamówienie nr 38/pn/2013 – dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z ust.1 pkt 3 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(j.t. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.11.2013 r. w związku ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na *dostawę modułowego zasilacza bezprzerwowego*, oraz udzielam wyjaśnień.

Pytanie:

„Formularz opis przedmiotu zamówienia, pkt. III. Wsparcie techniczne dla modułowego zasilacza bezprzerwowego Formularz kalkulacja cenowa, pkt.3. Wsparcie techniczne dla modułowego zasilacza bezprzerwowego.

Zamawiający wymaga 24 miesięcznego wsparcia technicznego dla modułowego zasilacza bezprzerwowego.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli 24 miesięczne wsparcie techniczne na zasilacz bezprzerwowo wraz z akumulatorami?

W związku z faktem, że większość producentów zasilaczy awaryjnych traktuje akumulatory jako „materiał eksploatacyjny” i w podstawowych pakietach gwarancyjnych obejmuje nią tylko samo urządzenie.”

Odpowiedź:

Wyjaśnia się, iż wsparcie techniczne dla modułowego zasilacza bezprzerwowego obejmuje również akumulatory. Kalkulując wartość w pkt 3 formularza kalkulacja cenowa „wsparcie techniczne dla modułowego zasilacza bezprzerwowego” należy zatem uwzględnić niniejsze.

Udzielone wyjaśnienie staje się częścią SIWZ; nie zawiera zmiany treści SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu pozostaje bez zmian.

W omawianym przypadku nie zachodzą przesłanki do przedłużania terminu składania/ofert.

Wyciąg z Wydziału Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Krzysztof Zowalik
21.11.2013

DYREKTOR
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Grzegorz Nowak