

znak: WAG-II-2910-394/.....⁷¹⁸¹¹/MP/2014

Katowice, dnia 13 listopada 2014 r.

WYKONAWCY

dotyczy: zamówienie nr 43/pn/2014 – wyposażenie sal konferencyjnych w sprzęt audio-video w budynku ŚOW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2013, poz.907 ze zm.), przekazuję treść zapytań (w brzmieniu oryginalnym), jakie wpłynęły do Zamawiającego w związku z przetargiem nieograniczonym na wyposażenie sal konferencyjnych w sprzęt audio-video w budynku ŚOW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach. Udzielone wyjaśnienia oraz załączniki do wyjaśnień stają się częścią SIWZ.

Pytanie 1

„Dotyczy punktu III SiWZ str 1 - Opis przedmiotu zamówienia p1.1

Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie co oznacza zapis „.....lub innych dokumentów....”

Dotyczy punktu III SiWZ str 1 - Opis przedmiotu zamówienia p1.4

Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie co oznacza zapis „innych projektów, pozwoleń, i opinii, jeśli będą wymagane odrębnymi przepisami”.

Proszę o precyzyjne określenie: jakich dodatkowych innych projektów, pozwoleń, opinii Zamawiający może żądać od Wykonawcy w ramach wykonania dokumentacji projektowej oraz określenie na podstawie jakich „odrębnych przepisów” może nastąpić takie żądanie”.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dokumentacja projektowa na wykonanie

robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się m.in. z projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a wykonawca odpowiada za wykonanie całego zakresu od wykonania dokumentacji projektowej po realizację. W związku z tym odpowiedź na pytanie, czy w trakcie realizacji zamówienia będą niezbędne inne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, zależała będzie od działań wykonawcy tj. od przyjęcia przez wykonawcę w dokumentacji projektowej konkretnych rozwiązań. Jeżeli w wyniku zaprojektowania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, odrębne przepisy będą narzucały obowiązek sporządzenia innych projektów, pozwoleń, uzgodnień lub opinii, wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia umownego.

Pytanie 2

„Punkt 4.2.3 p2

Proszę o informacje dotyczące materiałów z których wykonane są przedmiotowe ściany. Czy w przypadku konieczności wykonania bruzd w ścianie Zamawiający będzie żądał malowania ścian a jeżeli tak to w jakim zakresie (cała ściana czy fragment zakrywający miejsce wykonania bruzd)”.

Odpowiedź:

Konstrukcję budynku tworzy siatka słupów żelbetowych z podciągami. Ściany zewnętrzne jako osłonowe wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka Porotherm gr. 25 cm. Ścianki wewnętrzne - działowe wykonano z bloczków Silka M12, tynk cementowo-wapienny, gładź. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie bruzd w ścianach i słupach. W pomieszczeniach, gdzie będzie to bezwzględnie konieczne należy instalację poprowadzić w korytkach instalacyjnych w kolorze ścian, malowane farbą akrylową kolor według wzornika NCS 0510-Y30R.


Pytanie 3

„Punkt 4.2.4

Czy Zamawiający posiada wykonany projekt sieci elektrycznej z doborem zabezpieczeń? Jeżeli tak to czy może go udostępnić? W jakim terminie lub na jakim etapie postępowania można z nim się zapoznać? Czy doprowadzenie z rozdzielni zasilania do sal i zabezpieczenie linii leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Czy w przypadku montażu nowej rozdzielni REAV (dotyczy p 4.2.4p7 UWAGI) koszty doprowadzenia zasilania (zakupu rozdzielnicy, zabezpieczeń, wykonania instalacji (okablowania), pomiarów) będą leżały po stronie Zamawiającego czy wykonawcy?”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykona projektu sieci elektrycznej. Obowiązek wykonania pełnego projektu, w tym projektu sieci elektrycznej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z uzupełnieniami spoczywa na wykonawcy. Wykonanie rozdzielni REAV oraz doprowadzenie do niej zasilania oraz doprowadzenie instalacji zasilającej do urządzeń z rozdzielni piętrowej do wskazanych w PFU pomieszczeń, w tym również wszystkie koszty, jakie się z tym wiążą, leży po stronie wykonawcy. Załączono rysunek z lokalizacją tablicy dla REAV oraz zdjęcie.



Dodatkowo zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia folią wykładzin dywanowych oraz wyposażenia znajdującego się w salach, w których będą prowadzone prace.

W związku z tym, iż w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert przedłuża się do dnia **19 listopada 2014r., godz.12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz.12.30 w pok. 002.** Pozostałe warunki i adres miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Odpowiednio zmienia się pkt. XI.1 oraz XI.4 SIWZ oraz pkt. X. lit. D SIWZ – ramka.

Załącznikami do niniejszego pisma są:

Załącznik nr 1 – rysunek z lokalizacją tablicy REAV

Załącznik nr 2 i 3 – zdjęcia

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Dorota Suchy

MACIEJLIK
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Marian Ziółko

3

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Mariusz Partyka

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Tomasz Śleszkowski