

znak: WAG-II-1-2910-14/^{157e}/MP/2012

Katowice, dnia 7 marca 2012 r.

.....
.....
.....
.....

dotyczy zamówienia nr 2/pn/2012 - konserwacja i serwisowanie instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych Śląskiego OW NFZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję Państwu wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1:

potrzebuję informacji ile jednostek wewnętrznych na urządzeniach multi split jest w oddziale w Rybniku oraz potrzebna mi jest informacja dotycząca danych centrali: CENTRALA VTS CV-A chodzi mi o wydajność.

Odpowiedź:

*Ilość jednostek wewnętrznych na urządzeniach multi split w oddziale w Rybniku wynika z załącznika do formularza opis przedmiotu zamówienia.
Wydajność nawiewu oraz wywiewu wynosi 3100 m³/h.*

W załączeniu zdjęcie „dane techniczne centrali CV-A”. Centrala nawiewno-wywiewna (zamawiający posiada 1 centralę, choć w załączniku do formularza opis przedmiotu zamówienia napisano, iż posiada 2 szt.). Składa się ona z części nawiewnej, wywiewnej, nagrzewnic, chłodnicy oraz tłumików (schemat zostaje zobrazowany na zdjęciu).

Pytanie 2

Bierzemy udział w przetargu na Konserwację i serwis inst. urządzeń klimatyzacyjnych śląskiego OW NFZ. W związku z tym, chciałbym dowiedzieć się, czy oprócz urządzeń wymienionych w punkcie 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (dot. systemu modułowego systemu klimatyzacji VRF "FUJITSU"), istnieją inne urządzenia objęte gwarancją producenta. Jeśli tak to prosiłbym o wykaz tych urządzeń, przede wszystkim nazwy producenta i typ.

Odpowiedź:

Jedynie system VRF zainstalowany w budynku biurowym przy ul. Kossutha 13 w Katowicach jest objęty gwarancją (zgodnie z informacją wskazaną w załączniku do formularza opis przedmiotu zamówienia).

Udzielone odpowiedzi (wyjaśnienia) stają się częścią SIWZ.

Zmian treści SIWZ dokonuje się w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 13.03.2012 r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu **o godz. 12.30**.

Odpowiedniej zmianie w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ulega pkt X lit. D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS EKONOMICZNYCH I FINANSOWYCH
Dorota M...

Załączniki:

Schemat w formacie JPEG

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58568 - 2012 data 28.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 032 7351636.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

09.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Śląski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 004..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Śląski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 004..

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Dorota Suchy

07.02.12
Suchy
[Signature]
[Signature]