



Uwaga: pozostała część powietrza bilansującego w ilości 6.420 m3/h na jeden zespół agregatów freonowychnawiewana będzie przez istniejące w ściankach kolankowych otwory wentylacyjne o wymiarach 0,14x0,14m

NGN

Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1c
tel/fax 331-30-37
tel.kom.601408727
magdalena.onda@pbi.og.pl

Inwestor/Investor:			
NFZ w Warszawie Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 K-çe			
Nazwa i lokalizacja obiektu/Name and localization of the object:			
Wentylacja poddasza budynku biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach			
Faza/Phase:	Branża/Branch:		
Budowlano-wykonawcza	Instalacyjna		
Projektował/Project designer:	Nr. uprawnień/Authorization:	Podpis/Signature:	
mgr inż. Anna Szewngiel	SLK/2784/PWOS/09		
Opracował/Work out by:			
mgr inż. Anna Szewngiel			
Weryfikacja/Verifikator:			
inż. Anna Skawińska	411/88		
Temat rysunku/Contents:			
Instalacja wentylacji. Rzut poddasza 2.			
Skala/Scale:	Data/Date:	Nr. projektu/Project no.	Nr. rysunku/Draft no.
1:50	10.2011		W-2