

znak: WAG-II-1-2910-474/¹⁶²⁶...../KK/2010Katowice, dnia ¹² października 2010 r.**DO**
WYKONAWCÓW

dotyczy: zamówienie nr 53/pn/2010 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni – Centrum Zapasowego w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. gen. Jankego 15a


W trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamiam Państwa o konieczności zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na *adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni – Centrum Zapasowego w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. gen. Jankego 15a*, w następującym zakresie.

1) W związku z możliwą zmianą stawki podatku VAT, uzasadnione jest wprowadzenie do § 5 wzoru umowy ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku ustawowego zwiększenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, ceny netto ujęte w szczegółowym kosztorysie ofertowym winny zostać odpowiednio pomniejszone przez Wykonawcę, tak, aby po uwzględnieniu wyższej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, wysokość wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji całej umowy nie przekroczyła ceny brutto oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 53/pn/2010.

W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen netto ujętych w szczegółowym kosztorysie ofertowym zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na skutek zmniejszenia stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT oraz pozycji szczegółowego kosztorysu ofertowego, których zmiana VAT będzie dotyczyła.”



2) W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.

- do § 6 wzoru umowy dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zapłata nastąpi w dwóch częściach:

I. pierwsza płatność – na podstawie faktury VAT wystawionej za roboty wykonane do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT;

II. druga płatność – na podstawie faktury VAT wystawionej za roboty wykonane od dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT,

w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, na podstawie protokołu/ów odbioru częściowego.”

- § 5 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Rozliczenie robót nastąpi według zasad opisanych w umowie, na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego oraz protokołów odbioru. Zakres wykonanych robót zostanie zweryfikowany przez inspektora nadzoru Zamawiającego.”

- w § 2 wzoru umowy ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o gotowości do dokonania protokólnego odbioru robót zewnętrznych oraz odbioru/ów pozostałych robót. Zamawiający zobowiązany jest dokonać każdego odbioru częściowego, a także końcowego, w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

5. Dokonanie odbioru robót zewnętrznych oraz odbioru/ów pozostałych robót zostanie potwierdzone przez Strony protokołami odbioru częściowego. Dokonanie odbioru całości robót, a tym samym wykonanie całej umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokołem odbioru końcowego, który winien również potwierdzać należyte wykonanie umowy.”

- konsekwentnie modyfikuje się formularz opis przedmiotu zamówienia w zakresie zapisów dotyczących odbiorów i rozliczenia robót – formularz oznaczony **po zmianie** załącza się do niniejszego pisma.

3) W § 4 ust. 1 zd. 1 wzoru umowy wykreśla się omyłkowo użyte słowo: „ryczałtowego”.

4) W związku z potrzebą doprecyzowania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, punktowi III ppkt 4 SIWZ nadaje się brzmienie:

„4. Okres i warunki gwarancji: określa wzór umowy.

Wykonawca winien udzielić 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na zastosowane urządzenia, instalacje i materiały oraz 60-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, w tym na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia 12-miesięcznego serwisowania agregatu prądotwórczego oraz gazowego urządzenia gaśniczego, na zasadach opisanych we wzorze umowy. 12-miesięczny okres serwisowania liczony będzie od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.”



Odpowiedniej zmianie ulega tym samym treść pkt 3 formularza oferty – stroną nr 1 formularza oferty oznaczoną **po zmianie** załącza się do niniejszego pisma, zaś § 7 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „2. Wykonawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, w tym na zastosowane urządzenia, instalacje i materiały oraz daje 60-miesięczną rękojmię za wady przedmiotu umowy, w tym na wykonane roboty. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.”

W § 7 wzoru umowy dodaje się ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu:

„6. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia 12-miesięcznego serwisowania agregatu prądowórczego oraz gazowego urządzenia gaśniczego, tj. do dokonywania niezbędnych przeglądów oraz konserwacji ww. urządzeń, zgodnie z zakresem i z częstotliwością wymaganą w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń oraz w sposób zapewniający realizację uprawnień wynikających z tych dokumentacji. 12-miesięczny okres serwisowania liczony będzie od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

W ramach 12-miesięcznego serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia:

- a) czas reakcji na zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu urządzenia (czas przystąpienia): do 4 godzin licząc od chwili telefonicznego zgłoszenia (pod numer telefonu Wykonawcy:).
- b) czas usunięcia nieprawidłowości w działaniu urządzenia (naprawy): do 72 godzin licząc od chwili przystąpienia.


W przypadku agregatu prądowórczego, jeżeli Wykonawca po przystąpieniu do usunięcia nieprawidłowości stwierdzi, iż naprawa wymaga dłuższego czasu niż 72 godziny, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o niniejszym Zamawiającego (faksem pod numer: lub na adres e-mail:) z dokładnym wskazaniem powodów wydłużenia naprawy. Na czas naprawy dłuższej niż 72 godziny Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie (agregat prądowórczy) zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiany agregat, gwarantujące właściwą współpracę z Systemem Zasilania Rezerwowego. Urządzenie zastępcze winno zostać dostarczone przed upływem 72 godzin, o których mowa wyżej pod lit. b).

Wykonanie dwóch napraw wymagających dostarczenia urządzenia zastępczego, uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany przez Wykonawcę agregatu prądowórczego na nowy. W takiej sytuacji wymiana winna nastąpić w terminie uzgodnionym przez Strony.

7. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją uprawnień gwarancyjnych, w tym serwisowych. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne związane z przedmiotem umowy. Postanowienia dokumentów gwarancyjnych sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy nie mają zastosowania.”

Konsekwentnie, do treści § 9 ust. 1 wzoru umowy dodaje się kary umowne: lit. e, f i g, w brzmieniu:

„e. w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia nieprawidłowości w działaniu agregatu prądowórczego lub gazowego urządzenia gaśniczego w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 6 lit. a) umowy;



f. w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w działaniu agregatu prądotwórczego lub gazowego urządzenia gaśniczego w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 6 lit. b) umowy.

Kary opisane pod lit. e i f dotyczą przypadków nieprawidłowości w działaniu urządzeń, które wystąpią w okresie serwisowania, gdy przyczyna nieprawidłowości nie leży po stronie Zamawiającego, po stronie osoby trzeciej lub siły wyższej.

Kara opisana pod lit. f nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca przed upływem 72 godzin, o których mowa w § 7 ust. 6 lit. b), dostarczy urządzenie zastępcze (agregat prądotwórczy).

g. w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w wymianie agregatu prądotwórczego na nowy w stosunku do terminu wymiany agregatu określonego przez Strony (§ 7 ust. 6 in fine).”

Jednocześnie, na podstawie art. 12a ust. 1 cyt. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **dnia 20.10.2010 r. do godz. 11.00**, tj. o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o **godz. 11.30**.

Odpowiedniej zmianie w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ulega pkt X lit. D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Zmiany wprowadzone do treści SIWZ Wykonawca obowiązany jest uwzględnić przygotowując ofertę.

Z poważaniem
Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Dorota Suchy

załącznik:

strona nr 1 formularza oferty oznaczona „po zmianie”

formularz opis przedmiotu zamówienia oznaczony „po zmianie”

NACZELNIK
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Marian Ziółko

NACZELNIK
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Jerzy Gładysz

B. Sulecki
M. Ciągła
W. M.

O F E R T A

Dane Wykonawcy:

Śląski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

adres e-mail: /jeżeli jest/

strona www: /jeżeli jest/

telefon: fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium (dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu)

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym mającym za przedmiot:
adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni – Centrum Zapasowego w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. gen. Jankego 15a,

1. oferujemy wykonanie dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

..... zł brutto,

obliczoną na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego załączonego do niniejszego formularza oferty.

2. **Oświadczamy**, iż zobowiązujemy się wykonać roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia w ciągu 8 tygodni licząc od dnia protokolarnego przekazania frontu robót, w tym roboty zewnętrzne polegające na wykonaniu fundamentów pod agregat prądowłórczy i ogrodzenie - zobowiązujemy się wykonać w ciągu 2 tygodni licząc od dnia przekazania frontu robót.
Zamawiający przekaze Wykonawcy front robót w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy. W terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację terenu oraz zaplecza budowy. W ciągu 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający ubezpieczenie budowy w zakresie i wysokości wskazanej we wzorze umowy.
3. **Oświadczamy**, że udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na zastosowane urządzenia, instalacje i materiały oraz udzielamy 60-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, w tym na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. W ramach udzielonej gwarancji zobowiązujemy się do bezpłatnego świadczenia 12-miesięcznego serwisowania agregatu prądowłórczego oraz gazowego urządzenia gaśniczego, na zasadach opisanych we wzorze umowy. 12-miesięczny okres serwisowania liczony będzie od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

strona nr 1 po zmianie

Handwritten signatures and initials:
B. B. B. A. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni – Centrum Zapasowego w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. gen. Jankego 15a, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz pozostałymi dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, wymienionymi w pkt III ppkt 1 SIWZ, a także wzorem umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego z zachowaniem obowiązujących norm odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, iż wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe i w pełni wartościowe.

Zamawiający umożliwia **Wykonawcy** wykonywanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, z uwzględnieniem lokalizacji robót oraz poszanowaniem powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego (w tym tzw. ciszy nocnej).

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem **zobowiązujemy się** wykonać w ciągu 8 tygodni licząc od dnia protokolarnego przekazania frontu robót, w tym roboty zewnętrzne polegające na wykonaniu fundamentów pod agregat prądowłórczy i ogrodzenie - **zobowiązujemy się** wykonać w ciągu 2 tygodni licząc od dnia przekazania frontu robót.

Odbiory oraz rozliczenie robót nastąpią według zasad opisanych we wzorze umowy.

Szczegółowy kosztorys ofertowy stanowi część naszej oferty.

Oświadczamy, iż:

- 1) oferujemy urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne opisane w formularzu Opis równoważności
- 2) nie oferujemy urządzeń, materiałów, rozwiązań równoważnych

***niepotrzebne skreślić**

Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/II Wykonawcy:

Data

podpis/y

Paulina Jan
Clis. A. M. M. M.