

LEGENDA:

- tablica rozdzielcza/bezpiecznikowa
- 1,2,3a numer obwodu, przynależność do łącznika
- wypust zasilający 1~faz.
- wypust zasilający 3~faz.
- gniazdo wtykowe 16A, 250V, p/t, IP20 (pojedyncze lub podwójne)
- gniazdo wtykowe hermetyczne 16A, 250V, p/t, IP44 (pojedyncze lub podwójne)
- wypust oświetleniowy, sufitowy
- wypust oświetleniowy, ścienny
- łącznik jednobiegunowy, 10/16AX, 250V, p/t, IP20
- łącznik jednobiegunowy hermetyczny, 10/16AX, 250V, p/t, IP44
- łącznik świecznikowy, 10/16AX, 250V, p/t, IP20
- łącznik schodowy, 10/16AX, 250V, p/t, IP20
- łącznik schodowy hermetyczny, 10A, 250V, p/t, IP44
- łącznik schodowy podwójny, 10A, 250V, p/t, IP20
- łącznik krzyżowy, 10A, 250V, p/t, IP20

- przycisk dzwonkowy zwierny, 10A, 250V, p/t, IP20
- zacisk uziemiający, połączenie wyrównawcze
- strefy ochronne w łazienkach
- wentylator ścienny/kanałowy, 230V
- piony elektryczne
- czujnik ruchu 360, 16A, 230V typu [CR1]
- P1 oprawa oświetleniowa LED kasetonowa 60x60 typu [P1]
- P2 oprawa oświetleniowa LED kasetonowa 60x60 typu [P2]
- B1 oprawa oświetleniowa LED downlight typu [B1]
- H1 oprawa oświetleniowa LED liniowa typu [H1]
- H2 oprawa oświetleniowa LED liniowa typu [H2]
- H3 oprawa oświetleniowa LED liniowa typu [H3]

- AW1 oprawa awaryjna min. 1h, CNBOP, typu [AW1]
- AW2 oprawa awaryjna min. 1h, CNBOP, typu [AW2]
- AW3 oprawa awaryjna min. 1h, CNBOP, typu [AW3]
- EW oprawa ewakuacyjna z piktogramem typu [EW1]
- centrala systemu pożaru
- PWP przycisk pożarowy typu [PWP]
- PP typ1 podłogowa puszka gniazd 230V/RJ45 typu [PP1]
- ZESTAW COMBO typ1 zestaw gniazd COMBO 400/230V typu [ZC1]
- korytko kablowe

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
I POWIERZCHNI - PIĘTRO

NR. POM.	NAZWA POM.	RODZAJ POSADZKI	POW.POM.
1.01	HALL + KL. SCHODOWA	PŁYTKI CERAMICZNE	24,4m²
1.02	KORYTARZ	PŁYTKI CERAMICZNE	62,9m²
1.03	SEKRETARIAT	PŁYTKI DYWANOWE	11,4m²
1.04	ARCHIWUM	PŁYTKI DYWANOWE	4,7m²
1.05	GABINET NACZELNIKA	PŁYTKI DYWANOWE	18 m²
1.06	POM. SOCJALNE	PŁYTKI CERAMICZNE	13,2m²
1.07	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20,5m²
1.08	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20,5m²
1.09	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20,5m²
1.10	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20,5m²
1.11	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20,5m²
1.12	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20,5m²
1.13	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20,5m²
1.14	KL. SCHODOWA	PŁYTKI CERAMICZNE	10,7m²
1.15	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20 m²
1.16	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20 m²
1.17	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20 m²
1.18	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20 m²
1.19	POM. BIUROWE	PŁYTKI DYWANOWE	20 m²
1.20	BIURO KIEROWNIKÓW	PŁYTKI DYWANOWE	15,3m²
1.21	BIURO KIEROWNIKÓW	PŁYTKI DYWANOWE	15,2m²
1.22	WC MĘSKI	PŁYTKI CERAMICZNE	6,1m²
1.23	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	3,7m²
1.24	WC DAMSKI	PŁYTKI CERAMICZNE	6,2m²
1.25	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	3,8m²
1.25	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI CERAMICZNE	5,1m²

jednostka projektowa:

SABUD
Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa

43-316 Bielsko-Biała
Al.Armii Krajowej 220/113 pawilon 1
e-mail: biuro@sabud.com.pl
tel: 601 457 720

nazwa:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ŚLĄSKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY UL. KOSSUTHA 13

adres: KATOWICE UL. KOSSUTHA 13
DZ. NR 56/15, 57/12 OBRĘB DZ. ŚRÓDMIEŚCIE- ZAŁĘŻE

branża: ELEKTRYCZNA

inwestor: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
40 - 844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13

faza: PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł: RZUT PIĘTRA

projektował:	nr. uprawnień:	podpis:	skala:
mgr inż. Adrian Kyrcz	SLK/2553/POOE/09 specjalność elektryczna		1:100
sprawdził:		podpis:	data:
inż. Wojciech Bajowski	GP.IV-63/174/75 specjalność elektryczna i telekomunikacyjna		STYCZEŃ 2020
opracował:		podpis:	nr rysunku:
			E-06