



- Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi na połaci dachowej projektuje się zwody poziome AL  $\varnothing 8$  mm na uchwytych instalacyjnych.
- Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się maszty odgromowe.
- Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego.
- Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
- Wartość rezystancji uziemienia uziomu powinna być mniejsza niż 10  $\Omega$ .
- Uziomy montować w odległości przynajmniej 1,0 m od fundamentów budynku, na głębokości przynajmniej 0,5 m.
- Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

#### LEGENDA

- zwody poziome lub pionowe, drut AL  $\varnothing 8$
- złącze kontrolne w obudowie izolacyjnej
- ⏏ uziemienie
- łączenia — spawane lub skręcane

Jednostka projektowa:

	<b>SABUD</b>	43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 220/113 pawilon 1 e-mail: biuro@sabud.com.pl tel: 601 487 720
Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa		

nazwa:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ŚLĄSKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY UL. KOSSUTHA 13

adres:

KATOWICE UL. KOSSUTHA 13  
DZ. NR 56/15, 57/12 OBRĘB DZ. ŚRÓDMIEŚCIE- ZAŁĘŻE

inwestor:

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA  
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  
40 - 844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13

tytuł:

RZUT DACHU

projektował:

mgr inż. Adrian Kyrzcz	nr. uprawnień: SLK/2553/POE/09 specjalność elektryczna	podpis:	skala: 1:100
------------------------	---	---------	-----------------

sprawił:

inż. Wojciech Bajowski	GP.IV-63/174/75 specjalność elektryczna i telekomunikacyjna	podpis:	data: STYCZEŃ 2020
------------------------	--	---------	-----------------------

opracował:

		podpis:	nr rysunku: E-07
--	--	---------	---------------------