



Oznaczenie ujęte na rysunku:

P-26.03.3 "JP 1 - odcinek instalacji do wykonania przewodem HNSiSkem 1x2x1,0
P-26.03.3 "JP 2 - odcinek instalacji do wykonania przewodem HNSiSkem 1x2x1,0 P190
P-26.03.3 "JP 3 - odcinek instalacji do wykonania przewodem HNSiSkem 2x1,0mm2
P-26.03.3 "JP 4 - odcinek instalacji do wykonania przewodem HNSiSkem 3x1,5mm2

Oznaczenia elementów ujęte w projekcie:

☑ Odczynienie całego gipsu
☑ Odczynienie całego gipsu zaleśnionym w stropie
☑ Ręcznie odłóżony posadowienie (przejściu)
☑ Sygnalizator płomienia-aktywizacji
☑ PMSKs Płomienie modyfikacji-aktywizacji

PROJEKT		INWESTOR		
ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec Jerzak 44-100 Gliwice, ul.Głowackiego 7		NFZ w Warszawie, Śląski OW ul.Kossutha 13, 40-844 Katowice		
TEMAT		ADRES INWESTYCJI		
Projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru		Delegatura Śląskie OW Rybnik ul.3 Maja 29, 44-200 Rybnik		
NAZWA RYSUNKU		DATA	SKALA	NR RYS.
Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru Rzut parteru		03.2019r.	1:100	IN-2
projektant		mgr inż. Tomasz Bienek		
wykonał		Andrzej Konopelski		